

REKOMMENDATIONER FRÅN AG42E

1

Område	Rekommendation		Fast-ställt/justerat
Egenkontroll av gas-utrustning	Den fortlöpande tillsyn som enligt AFS 2002:1 föreskrivs utförs lämpligen som Egenkontroll.		2010-11-26
Utbildning av den som utför egenkontroll	?		
Bakslagsskyddets funktioner	Bakslagsskyddets skall ha funktionerna -backventil som förhindrar bakströmning av gas -flamspärr som förhindrar en flamfront att tränga in i rörsystemet -säkring som stänger vid brand, det vill säga en smältsäkring -tryckstyrd ventil som stänger vid slangexplosion eller bakslag		1998-

Lars Johansson
Tekniksekreterare